



JELMAGYARÁZAT



Sor szám	Megnevezés	Méret	MSZ	Anyag	Megjegyzés
1.	Kút béléscsőve	177,8 x 163,98	API		
2.	Kút szűrőcsőve	244,5 x 226,6	API		
3.	Búvársz. nyomóv.	133*4		1.4301	
4.	Karima	500 x 244,5	40	A35	v=10 mm
5.	Karima	400 x 177,8	40	A35	v=10 mm
6.	Kútlezáró fedél	400 mm		1.4301	v=15 mm
7.	Csőtámasz	100 x 100		1.4301	v=5 mm
8.	Acélcsőív	133*4		1.4301	
9.	Acélcső	133*4		1.4301	
10.	Karima	DN 125		1.4301	v=10 mm
11.	Hlf csavar	M18		A2	
12.	Hlf csavar	M18		A4	
13.	Alátét	M18		A2	
14.	Karima	NA100		1.4301	
15.	Szellőzőcső	NA100		1.4301	
16.	Menetes kupak	5/4"		1.4301	
17.	Karmantyú	5/4"		1.4301	
18.	Vízszintfigyelő cső	D25	7908	PP, vagy ötrétegű cső	~40 fm (üzemi és nyugalmi vízszintek ismeretében pontosítandó)
19.	Karmantyú	NA125		1.4301	
20.	Kábelátv. karmantyú	6/4"		1.4301	

		KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz. Tel/Fax: (56) 413-345 E-mail: ksk@ksk.hu			Munkaszám: 2-915-15
F. tervező:	Szőke Zoltán	Tervező:	Balázs Roland	Balázs R.	Dátum: 2017. 10. 30.
Vez.tervező:	Kertész Attila	Rajzoló:	Balázs Roland	Balázs R.	
Megrendelő: Jászapáti Város Önkormányzata (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) A terv tárgya: Jászapáti város termálkút KIVITELI TERVE					Méretarány: L.n.
A tervrész tárgya: TERVEZETT TERMÁLKÚT KÚTLEZÁRÁSI TERV					Tervrész száma: TG - 02.
Ezen terv a KSK Mérnöki KFT. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll!					