


JELMAGYARÁZAT



Sor szám	Megnevezés	Méret	MSZ	Anyag	Megjegyzés
1.	Kútlezárás	400 mm			
2.	Karima	NA 100	40	A38	NNY6
3.	Csősapka	NA 100	99	A38	
4.	Nyomásmérő				0-6 bar
5.	Karima	NA 100	40	A35	NNY10
6.	Hőmérő				
7.	Gömbcsap, stroz kapoccsal, kupakkapoccsal	2"			
8.	Acélcsőív	NA 100		1.4301	
9.	Acélcső, szűkítő karimákkal	NA 100/125		1.4301	1 db NA100 karima 1 db NA100 patentív 1 db 100/125 szűkítő 1 db NA125 karima
10.	Karima PP lazakarima kötőgyűrűvel	DN 125		PP	Spec.
11.	PP cső	Ø125			
12.	Pillangószelep	NA 100			
13.	Vízmintacsap	1/2"			Mofém gömbcsap (légteleníthető kivitel)
14.	Vízmenntiség mérő	NA100			Mofém vízmérő (impulzusadóval)
15.	Visszacsapó szelep	NA100		Rozsdamentes	Returvent
16.	Szellőzőcső	NA100		1.4301	
17.	Tőcsavar	M20/150		A2	



KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.

5000 Szolnok, Tisza-parti út 96/8/4 hrsz.

Tel/Fax: (56) 413-345 E-mail: ksk@ksk.hu

F. tervező:	Szöke Zoltán	Tervező:	Balázs Roland
Vez.tervező:	Kertész Attila	Rajzoló:	Balázs Roland

Megrendelő: Jászapáti Város Önkormányzata (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.)

A terv tárgya: Jászapáti város termálkút
KIVITELI TERVE

A tervrész tárgya: TERVEZETT TERMÁLKÚT
KÚTFEJ CSÖVEZÉSI TERV

Ezen terv a KSK Mérnöki KFT. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll!

Munkaszám:

2-915-15

Dátum:

2017. 10. 30.

Méretarány:

L.n.

Tervrész száma:

TG - 03.